

Underhåll av ventilationssystem

För dig som har luftdon av typen RDKS



Din lägenhet är utrustad med ett värme- och ventilationssystem som ger ett bra inomhusklimat och god ventilation om du sköter det rätt. Vi förser din lägenhet med utrustning och reparerar eller byter det som går sönder. Du underhåller systemet genom att hålla filter och ventiler rena. Då får du bättre inomhusluft. Dessutom minskar energiförbrukningen, vilket är miljövänligt och ger lägre elkostnader. Tack för att du tar hand om ditt ventilationssystem!

Ventilation i din lägenhet

Ventilationen i hela din lägenhet regleras via den vita, fyrkantiga kontrollpanelen **och** via vredet på spiskåpan. När du lagar mat, öppna alltid spjället med vredet på spiskåpan. Det förhindrar os, lukt och fukt från att påverka din lägenhet.

Spiskåpan



Belysning

Öppet spjäll/RESET
Matlagning, forcerad ventilation. Tryck 1, 2 eller 3 gånger för 15, 30 eller 60 min. Efter filterrengöring, tryck ca 5 sek för RESET.

Rengör fettfiltret
när lampan lyser. Efteråt återställ med RESET (högra knappen).

Kontrollpanelen

Bortaläge

Grundventilation för tomt hus.

Varningslampa
temperaturlarm.



Hemmaläge
Normal ventilation.

Pilknapp
för att byta driftsläge.

Forcering
under 120 min vid bad, dusch, många människor i huset etc. Lyser vid öppet spjäll.

Fettfiltret i fläkten över spisen

Gör rent fettfiltret en gång per månad, oftare om du steker eller friter mycket. Ett igensatt filter fungerar dåligt och utgör dessutom en brandfara.



Ta loss filtret. Tryck först inåt, låt sen falla nedåt och dra ut filtret mot dig. Torka rent bakom filtret, upp i fläkttrumman.



Diska filtret. Alla våra fettfilter kan diskas både för hand och i diskmaskin.

Frånluftsventil

Torka rent ventilationsdonen med torr trasa eller dammsug dem i samband med att du städar.



Tilluftsventil

Vissa sorters tilluftsdon inomhus kräver filterbyten. När du får nya filter av din fastighetskötare, byt genast. Sätt filtren med den hårda sidan mot rummet. Endast ett filter i varje ventildon. Kontakta Järfällahus när du behöver nya filter!



Ventilationsaggregatet

Ovanför köksfläkten sitter ventilationsaggregatet. Rengör det **varje kvartal**.

En gång om året får du nya filter av din fastighets-skötare. Dessa ska då bytas genast (se punkt B).



Underhåll av värmeåtervinningsaggregat

A Förberedelser

1. Dra ur väggkontakten (sitter bredvid aggregatet, ibland inuti ett skåp).
2. Lyft bort den yttre luckan.
3. Skruva ur låsskruvarna (de två yttre skruvarna närmast kanten) så att du kan öppna den inre luckan.



B Filterbyte

1. Ta bort luftfiltren.
2. Sätt in nya filter som du fått av din fastighets-skötare.




C Fläktarna

1. Dra ur kontakten till fläkten.
2. Dra ut själva fläkten.
3. Inspektera fläktens skick. Vid behov rengör med en liten, mjuk borste. Använd ej vassa verktyg, vatten eller andra vätskor! Du kan också kontakta Järfällahus för rådgivning om fläkten ser ut att vara belagd med fett.



D Värmeväxlaren

1. Dra ut elkontakten till värmeväxlaren.
2. Dra ut värmeväxlaren.
3. Gör rent värmeväxlaren. Dammsug från båda sidor. Använd ingen aceton eller andra lösningsmedel! Peta inte i lamellerna med något vasst föremål!



E Avslutning

1. Sätt tillbaka alla delar på rätt ställe.
2. Vid blinkande larm på styrpanelen, kontakta Järfällahus under kontorstid.
3. Stäng och skruva fast luckan igen.

Om du undrar över något

Din fastighetsskötare svarar gärna på frågor om skötseln av ditt värme-/ventilationssystem. Informera också Järfällahus snarast om något verkar trasigt eller fungerar sämre än normalt.